



17.05.22 ОЭК/37/17142
№ _____
На № _____ от _____

Председателю правления
ПКСТ «Радист-Южное Бутово»

М.Е. Лежневу

О рассмотрении обращения

Уважаемый Михаил Евгеньевич!

В ответ на Ваше письмо от 30.03.2022 (вх. АО «ОЭК» от 30.03.2022 № 01/23200) сообщаем следующее.

Электроснабжение ПКСТ «Радист-Южное Бутово» (далее – ПКСТ) осуществляется от ТП № 24269 АО «ОЭК» по 3-й категории надежности с существующей нагрузкой 506,61 кВт. Согласно действующему акту разграничения границ балансовой и эксплуатационной ответственности граница проходит в РУ 10 кВ в ТП № 24269. Отходящая КЛ 10 кВ, КВН 10 кВ, КТП 10/0,4 кВ на 630 кВА, а также внутренние сети 0,4 кВ находятся на балансе и в эксплуатации ПКСТ. Между АО «ОЭК» и ПКСТ был заключен договор на увеличение мощности на 860 кВт до 1366,61 кВт от 02.08.2018 № 67969-02-ДО.

В связи с Вашим обращением о сложностях в обслуживании ТП 24269 и не возможностью обеспечить бесперебойную передачу электроэнергии и своевременное устранение аварийных ситуаций, а также на основании проведенного совещания, предлагаем рассмотреть возможность подачи заявки на изменение точки присоединения членов ПКСТ, а также выделить земельный участок под размещение трансформаторной подстанции на своей территории.

Расторжение с АО «ОЭК» договора повлечет за собой поиск альтернативных способов подключения объектов членов ПКСТ.

Дополнительно обращаем внимание, что в случае принятия Вами положительного решения о расторжении договора от 02.08.2018 № 67969-02-ДО заявитель обязан оплатить сетевой организации фактически понесенные затраты за подготовку и выдачу технических условий от 17.07.2018 № 67969-02-ТУ.

Кроме того, за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по договору стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Руководитель департамента
по технологическим присоединениям

А.Г. Щербаков



09 00007b8727418c

А.С. Левашев
8 (495) 657-91-01, доб. 1755